

特殊建设工程消防验收意见书

明建消验〔2023〕22号

明光航创能源科技有限公司：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定，你单位于2023年10月17日申请明光锦绣加油加气站站房、钢网架工程建设工程（地址：明光市新104国道绕城线与女山路延长段交口东北角；建筑面积：904.8平方米；建筑高度：7.15，12.7米；建筑层数：1~3层；使用性质：加油站）消防验收（特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号：明建消验受〔2023〕20号）。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，根据申请材料及建设工程现场评定情况，结论如下：

合格。



建设单位签收：

手机号码：

备注：本意见书一式两份，一份交建设单位，一份存档。